

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» июня 2024 г., 76240131000211113136

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» июля 2024 г., 17 час. 43 мин. № 2406/111-76/61-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Ярославская обл., Ярославский район, с. Сарафоново, д.55

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 26 » июня 2024 г., № 2406/111-76/61-В/ПВП, учетный номер проверки 76240131000211113136.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бульчев Антон Александрович – старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому и Некрасовскому районам

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, р-н Ярославский, с Сарафоново, Дом 55

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРАФОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 7627013770, адрес регистрации юридического лица: 150508, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ, С. САРАФОНОВО, Д.55

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» июля 2024 года, 10 час. 30 мин.

по «01» июля 2024 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не создано звено по обслуживанию защитного сооружения ПРУ №76/825
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 1.4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025
2. Отсутствует документация защитного сооружения гражданской обороны ПРУ №76/825 (Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений; План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и

путей эвакуации; Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; Инструкция о мерах пожарной безопасности; Правила поведения укрываемых в ЗС ГО; Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; Список телефонов.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

3. Не определено оснащение звена по обслуживанию защитного сооружения. Табель оснащенности звена по обслуживанию защитного сооружения отсутствует.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1.5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно установленным примерным нормам оснащения

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

4. В помещениях защитного сооружения нарушена гидроизоляция (на полу лужи)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

5. Лестница входа в защитное сооружение со стороны внутреннего двора школы загромождена.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому и Некрасовскому районам Булычев Антон Александрович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Булычев Антон Александрович - старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому и Некрасовскому районам (государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору), телефон: 84852720185, e-mail: bulychevaa@76.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

(отметка)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

