

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 170
об устранении выявленных нарушений

04.04.2024

г.Ярославль

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов муниципального общеобразовательного учреждения "Михайловская средняя школа» ЯМР " ИНН7627013675 ОГРН 1027601601785 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, Школьная, 7

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.2.2.4 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение данного пункта покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории частично имеют нарушение целостности асфальтового покрытия и требуют ремонта.

2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

На момент проверки помещение для хранения уборочного инвентаря имеется только на 3 этаже, помещение не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение данного пункта, напольное покрытие в кабинете N23 имеет дефекты и повреждения,

П2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в нарушение данного пункта требуется косметический ремонт: в кабинете N23 отделка подоконников шелушится и осыпается, в кабинете N12 на потолке след от протечки.

2.6.1. Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно

законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

В нарушение данного пункта в туалетах 1-го и 2-го этажей отсутствует горячая вода и в них не установлены водонагревающие устройства.

п.2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

В нарушение данного пункта, на момент проверки проветривание помещений не проводится из-за ветхости оконных рам: во всех коридорах, кабинет N23 (все окна заклеены).

2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В нарушение данного пункта на 2-ом этаже в большой и малой рекреациях, кабинет технологии мальчиков, имеются остекление окна не из цельного стекла или наличие трещин.

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

На момент проверки в кабинетах: N10, N30, N35, используются светодиодные лампы с разными спектрами светового излучения - теплый и белый. В кабинете N31, не горит 1 светильник.

3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В нарушение данного пункта на момент проверки холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения: кабинет химии, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем: Устранить выявленные нарушения

СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.2.2.4 Провести ремонт покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории, так как территория имеют нарушение целостности асфальтового покрытия. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

2.4.12.Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.**Срок исполнения до 20.08.2025г.**

п.2.5.2. Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в кабинете N23.**Срок исполнения до 20.08.2025г.**

П2.5.3. Провести косметический ремонт: в кабинете N35 отделка стен и потолка шелушится и осыпается, в кабинете N23 отделка подоконников шелушится и осыпается, в кабинете N12 на потолке устранить след от протечки. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

2.6.1. Обеспечить подачу горячей воды в туалетах 1-го и 2-го этажей и помещения: кабинет химии, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

п.2.7.2. Обеспечить проведения проветривания помещений через фрамуги или форточки в соответствии с санитарными правилами, при необходимости провести замену ветхих оконных рам. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

2.8.3. Обеспечить остекление окон на 2-ом этаже в большой и малой рекреациях, кабинет технологии мальчиков из цельного стекла. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

п.2.8.5. Обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками с единым спектром светоизлучения, в кабинетах: N10, N30, N35. Проводить своевременно перегоревших светильников (в кабинете N31 не горит 1 светильник). **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя школа» ЯМР "
ИНН7627013675 ОГРН 1027601601785

150517,Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, Школьная,7

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «20» августа 2025 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Врио руководителя
М.П.



Золотина Л.С.

